

ПРЕДПИСАНИЕ № 47п-21-2019
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«19» февраля 2019г.

ст. Ленинградская

При проверке МБОУ ООШ № 27, расположенной по адресу: Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая, 131 Б выявлены нарушения санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- П.П. 4.27, 8.1** - в 4-х кабинетах начальных классов, в лаборантской химии/биологии отсутствуют умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды;
- П. 8.1** - в кабинете химии/биологии, а также в отдельных туалетах для мальчиков и девочек умывальные раковины не оборудованы подводкой горячей воды;
- П. 4.25** - туалет для мальчиков не оборудован кабинетами с дверями (два санитарных узла разделены перегородкой); в туалете для девочек на смесителе умывальной раковины имеются дефекты в виде черного налёта и ржавчины;
- П. 4.28** - на стенах кабинета химия/биология и его лаборантской, а также кабинета информатики имеют трещины, местами штукатурка отбита;
- П. 4.29** - полы в кабинетах информатики и 2 класса начальной школы имеют дефекты в виде щелей и неровностей;
- П. 5.7** - в здании филиала в кабинетах математика/физика и история/география доски с использованием мела не имеют лотка для задержания меловой пыли, хранения мела и тряпки;
- П. 4.14** - при спортивном зале не оборудованы раздевальные для мальчиков и девочек и спортивная для спортивного оборудования;
- П. 7.1.3** - в кабинете для занятий по направлению химия/биология парты расположены таким образом, что направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся;
- П. 7.1.8** - светопроемы в кабинетах математики/физики, истории/географии, информатики, химии/биологии не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами;
- П. 7.2.6** - во всех учебных классах доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением – софитами;
- П. 4.26** - уборочный инвентарь для уборки спортивного зала не имеет специально отведенного места для его хранения, хранится здесь же в спортзале.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- П. 10.8** - не представилось возможным установить дату изготовления бутилированной питьевой воды природная питьевая «Киммерийская» в бутылках объемом 19 л, изготовитель КФХ «Оскар» Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. Космонавтов, 174, срок годности 3 месяца, а также не были предоставлены документы подтверждающие качество и безопасность воды.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ ООШ № 27:


1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

- 1.1. П.П. 4.27, 8.1, 4.25, 4.28, 4.29, 5.7, 4.14, 7.1.3, 7.1.8, 7.2.6, 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10,
1.2. П. 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08

2. Принять к неукоснительному соблюдению ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
3. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, **представить в срок до 01 июля 2019г.** по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190.
4. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ ООШ № 27.
5. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт



Моренко О.В.

Предписание получила



(подпись)

Лещенко Л.С.

«19» февраля 2019г.